

BRANDRAPPORT

Binnen 48 uur in 2-voud in te dienen bij de districtsinspectie voor het brandweerwezen.

B. en W. 11-10-67 no. -
 Raad dd. no.
 Beblissing:
bevestiging

1 Brandweer gemeente Anloo. Rapport, nr. *)
 2 Rapport van een *) Uitslaande brand 4 Datum *) 5-10-1967.
 3 Object *) Boerderij. 5 Gemeente *) Anloo.
 6 Tijden *) 7 Uitgerukt personeel

	lebluseenh.	Versterking eigen brandweer	Hulpverlening door		Beroeps	Vrijwil.	Plicht-Brandw.
Melding	15.12		Brandweer Wildervank	Commandant		1	
Uitgerukt	15.15			Officieren			
Aankomst	15.25		15.35	Brm. O.B. Hbt.		1	
Nader bericht				Brandwachten		10	
Ingerukt	17.30		16.00	TOTAAL		12	
Terugkomst	17.45			Bevelv. door			
Nabhlissing tot	6 oktober 1967 ± 6.30 uur			Rang			

INKOMEN
 9 okt. 1967

8 Uitgerukt materieel

	Autospuit			Motor-spuit	Trekker	Auto-ladder	Commando-wagen	Andere voertuigen
	hoge druk	lage druk	hoge en lage druk					
Eigen brandweer			1					
Hulpverlenende brandweer			1					

9 Blussing

Bij aankomst reeds geblust Ja / Neen

Gewerkt in totaal met 4 stralen lage druk
 Gewerkt in totaal met 10 stralen hoge druk

Gebruikte slangen 3 stuks
 Gebruikte slangen 10 stuks
 Gebruikte slangen 2 stuks

10 Blusstoffen *)	11 Watervoorziening *)	12 Aanjaagverband *)	13 Adembescherming *)
Water Koolzuur <u>schuurschuif</u> Schuif <u>Droogpuder</u> Za <u>Halogeenkoolwaterstoffen</u>	Open water — waterleiding Bluswaterreservoir <u>geboordeput</u> Tank van het voertuig Bluswaterdoel	<input checked="" type="checkbox"/> Ja / <input type="checkbox"/> Neen	Zuurstofcylinder Perzuchttoestel

14 Brandoorzaak *) Een trekker staande in de schuur van de boerderij heeft vermoedelijk kortsluiting gemaakt, waardoor de zolder boven de trekker heeft vlamgevat.

15 Nader onderzoek ingesteld door: *)
Rijkspolitie.

16 Windrichting noord- west. 17 Toestand wegdek goed.

18 Ongelukken

Aard	Eigen brandweer	Brandweer andere gemeente	Overige personen	19 Omgekomen dieren	
				Soort	Aantal
Gedood					
Zwaar gewond					
Licht gewond					

B. en W. Advies: dit stuk voor bevestiging aanneem.

*) Zie toelichting

20 Straat- en huisnummer of ligging	Gebruiker of bewoner		Eigenaar	
	Naam en adres	Verzekerd bedrag	Naam en adres	Verzekerd bedrag
Annerveen- schekanaal 152	fa. Hofman en	f. 34.000.--	fr. A. Gernaat	f. 100.000.--
	fa. A. Gernaat, Annerveenschekanaal 152	f. 15.000.--	Annerveenschekanaal 152.	

21 Nadere omschrijving van de aard van het object *) Boerderij, bestaande uit voorhuis voor twee gezinnen door een brandmuur gescheiden van de schuur.

22 Korte omschrijving verbrand gedeelte	23 Inhoud in m ³ of oppervl. in m ²	24 Schade in guldens
Het gehele schuurgedeelte van de boerderij is afgebrand, terwijl het dak van het woonhuis gedeeltelijk brandschade heeft opgelopen.	340 m ²	f. 80.000.--

25 Verslag *) Zo mogelijk met schets, waarop aangegeven verbrand object, beleningen, bluswatervoorziening, ingezette stralen, enz. Bij aankomst sloegen de vlammen door het pannendak van de schuur. De blussing heeft zich speciaal geconcentreerd op het redden van het woonhuis. In eerste instantie zijn aan weerszijden van de boerderij 2 stralen lage druk ingezet ter hoogte van de brandmuur. De brandweer Wildervank heeft met 2 stralen de aanval ingezet vanaf het dak van het woonhuis. Om 15.45 was men de brand meester. Doordat de brandmuur niet boven het dak uitstak, kon het vuur zich tussen de brandmuur en de pannen voortzetten tot boven het woonhuis, waardoor een klein gedeelte van het dakbeschoot boven het woonhuis is verbrand. Vooral door de gunstige windrichting kon het woonhuis behouden blijven.

Annen, 6 oktober 1967

De commandant van de brandweer,

