

BRANDRAPPORT

Binnen 48 uur in 2-voud in te dienen bij de districtsinspectie voor het brandweerwezen.

1 Brandweer gemeente Anloo. Rapport nr.*) 12 Rapport van een *) bromfietsbrand 4 Datum *) 16-7-'69.3 Object *) schuur. 5 Gemeente *) Anloo.

6 Tijden *) 7 Uitgerukt personeel

	1e bluseenh.	Versterking eigen brandweer	Hulpverlening door		Beroeps	Vrijwil.	Plicht-Brandw.
Melding	19.45			Commandant .		1	
Uitgerukt	19.50			Officieren . .			
Aankomst	19.55			Brm. O.B. Hbt.			
Nader bericht . .	-----			Brandwachten		7	
Ingerukt	20.25			TOTAAL		8	
Terugkomst . . .	20.30			Bevelv. door .			
Nablussing tot . .	-----			Rang			

8 Jerukt materieel

	Autospuit			Motor-spuut	Trekker	Auto-ladder	Commando-wagen	Andere voertuigen
	hoge druk	lage druk	hoge en lage druk					
Eigen brandweer . .	-----	-----	1	-----	-----	-----	-----	-----
Hulpverlenende brandweer . .	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

9 Blussing

Bij aankomst reeds geblust ja/nee	Gewerkt in totaal met ----- stralen lage druk	Gebruikte slangen ----- stuks 3 "
	Gewerkt in totaal met ----- stralen hoge druk	Gebruikte slangen ----- stuks 2 1/2 "
		Gebruikte slangen ----- stuks 2 "



10 Blusstoffen *)	11 Watervoorziening *)	12 Aanjaagverband *)	13 Adembescherming *)
Water Koolzuursneeuw	Open water — waterleiding	Ja/Neen	Zuurstoftoestel
Schuim Droogpoeder	Bluswaterreservoir — geboorde put		Persluchttoestel
Za Harogeenkoolwaterstoffen	Tank van het voertuig		
	Bluswaterriool		

14 Brandoorzaak *) <u>Vermoedelijk oververhitte bromfiets-</u> <u>motor.</u>	15 Nader onderzoek ingesteld door: *) <u>?</u>

16 Windrichting zuid. 17 Toestand wegdek goed.

18 Ongelukken				19 Omgekomen dieren	
Aard	Eigen brandweer	Brandweer andere gemeente	Overige personen	Soort	Aantal
Gedood	-----	-----	-----	-----	-----
Zwaar gewond . .	-----	-----	-----	-----	-----
Licht gewond . .	-----	-----	-----	-----	-----

*) Zie toelichting



20 Straat- en huisnummer of ligging	Gebruiker of bewoner		Eigenaar	
	Naam en adres	Verzekerd bedrag	Naam en adres	Verzekerd bedrag
no. 14.	P.Maas, Esweg 14. Anloo.	?	Stichting Anlooër Woningbouw	f. 30.000,—

21 Nadere omschrijving van de aard van het object *) vrijstaand schuurtje achter de woning.


22 Korte omschrijving verbrand gedeelte	23 Inhoud in m ³ of oppervl. in m ²	24 Schade in guldens
Bromfiets uitgebrand, verfschade aan deur kozijnen en daklijsten.		f. 1.000,—

25 Verslag *) Zo mogelijk met schets, waarop aangegeven verbrand object, belendingen, bluswatervoorziening, ingezette stralen, enz.
Tijdens reparatie aan bromfiets geraakte de bromfietsbenzine in brand.
Blussing door eigenaar verricht met water.

B. en W.
Advies: voor kennisgeving
aan te nemen
A.25-7-1969

Annen, 21 juli 1969.

De commandant van de brandweer,



[Handwritten signature]