

INGEKOMEN
Gemeente ANLOO
- 6 JUNI 1982

de P

BRANDRAPPORT nr. 1 - 1982				bij invulling s.v.p. aanwijzingen raadplegen							
1. BRANDWEER, gemeente: ANLOO				2. DATUM van de brand vrij dag, 1-1-'82							
3. BIJSTANDVERLENING door/aan: * - No.											
4. BRANDADRES, plaats: Annerveenschekanaal gemeente: Anloo											
straat en nr.: Semsstraat 4											
5. OBJECT (zie ook 19 e.v.): woning											
6. AARD van de brand: schroeven / binnen / in de ruimte brand*											
7. GEBRUIKER(S) of BEWONER(S) van het object				8. TIJDEN		bluseenheid		versterking eigen brandweer			
naam		beroep		adres		uur		min			
Akin		fabrieks- employé		Semsstraat 4 Annerveenschekanaal		9		30			
EIGENAAR(S) van het object				nader bericht		9		40			
naam		beroep		adres		brand meester		9 50			
						ingerukt		10 30			
						terugkomst		10 35			
						nablissing tot		- -			
				Aard nader bericht melding soort brand							
9. BRAND				10. PERSONEEL		uitgerukt					
aan de brandweer { a. gemeld door: Lubbers						beroepskr.		vrijwilligers		plichtbrandw.	
b. wijze van melden: telefoon								1			
c. evtl. vertragende omstandigheden:											
11. MATERIEEL		eigen brandweer		bijstandverl. brandweer		per voertuig afgelegde km					
		uitger.		ingez.		uitger.		ingez.			
auto-spuit { H.D. M.D. L.D. H+L.D. M+L.D.		1		1		20					
motorspuit autoladder commandowagen materieel-gereedschapswagen andere voertuigen, nl.											
				12. WEER EN ANDERE OMSTANDIGHEDEN:							
				a. windrichting: west							
				b. windkracht: matig							
				c. temperatuur: 8° C							
				d. weersgesteldheid: mistig							
				e. toestand wegdek: goed							
				f. verkeerssituatie: rustig							
				g. overige omstandigheden: -							
13. BLUSSING:											
a. voor aankomst brandweer reeds poging gedaan ja /neen; * zo ja, d.m.v.										; resultaat: geblust / niet geblust*	
b. door brandweer:											
1. wijze van blussen:										7. gebruikte hoeveelheid water: - lt.	
2. gewerkt met 2 stralen H.D.; stralen M.D.; 2 stralen L.D.										8. gewerkt in aanjaagverbod: ja /neen*	
3. gebruikte mondstukken: 10 mm										9. gebruikte beschermende middelen: 2 st. persluchttoestellen	
4. gebruikte slangen (aard, aantal): 10 st 2½"										10. bijzondere omstandigheden: veel rookontwikkeling	
5. gebruikte blusstoffen: water											
6. watervoorziening door of uit: open water											
14. ONGEVALLEN		gedood		gewond		be-dwelmd		Oorzaak van de dood of letsel:		OMGEKOMEN DIEREN	
				zwaar		licht				paarden	
brand-weer { eigen bijstandv.										rundvee	
overige personen { mannen vrouwen kinderen										varkens	
										kleinvee	
										pluimvee	
										overige	
15. REDDINGEN van personen				Wijze van redden:							
mannen											
vrouwen											
kinderen											

16. BRANDOORZAAK

- a. warmtebron: waarschijnlijk kachel
 b. materiaal dat het eerst ging branden: onbekend
 c. situatie die een en ander mogelijk maakte: -
 d. nader onderzoek ingesteld door: technische recherche rijkspolitie

17. SCHADE geleden:

- a. object: ja/nee/* zo ja, fl. + f 40.000,--
 b. inhoud: ja/nee/* zo ja, fl. + f 30.000,--

18. VERZEKERING tegen brand:

- a. object: ja/nee/* zo ja, fl. ? bij: A.B.N. Veendam
 b. inhoud: ja/nee/* zo ja, fl. ? bij: A.B.N. Veendam

VRAGEN 19 EN 20 ALLEEN BEANTWOORDEN BIJ BRANDEN (behalve schoorsteenbranden) VAN ALLE WONINGEN EN MEER DAN 500 m³ INHOUD TELLENDE ANDERE GEBOUWEN (behalve afbraakpanden)

19. Nadere gegevens betreffende het OBJECT:

- a. bouwperiode van het object: voor 1945
 b. ligging van het object (aard bebouwing rond object): lintbebouwing
 c. aantal verdiepingen van het getroffen gedeelte: 1
 d. gebruik van: 1. ruimte/plaats waar de brand is ontstaan slaapkamer
 2. elke verdieping van het getroffen gedeelte
 e. dragende constructie van: 1. het gebouw (materiaal bouwmuren of verticale steunen): stenen muren
 2. het dak (materiaal kap of horizontale dragers): beschoten kap met pannen
 f. toegepast materiaal bij: 1. buitenmuren: steen
 2. binnenmuren: steen + hout
 3. vloeren: hout
 4. plafonds: hout
 5. dakbedekking: pannen
 g. voornaamste inhoud (inventaris/goederen)
 van: 1. ruimte waar de brand is ontstaan: bedden, kasten, inventaris
 2. ruimte(n) waarnaar de brand zich heeft uitgebreid:
 h. in het getroffen gedeelte waren brandveiligheidsvoorzieningen: N/nee*
 zo ja: 1. kleine blusmiddelen, zo ja, welke:
 2. bijzondere bouwkundige voorzieningen, zo ja, welke:
 3. automatische installaties, zo ja, welke:
 4. andere voorzieningen, zo ja, welke:

De getroffen voorzieningen zijn van invloed geweest op het verloop van de brand en/of op de omvang van de schade: ja/nee*
 eventueel nadere toelichting:

20. BRANDVERLOOP

- a. verdieping waarop de brand is ontstaan: slaapkamer boven
 b. brand bleef beperkt tot plaats van ontstaan: N/nee*
 c. vlamoverslag had plaats in de ruimte waar de brand is ontstaan: N/nee*
 zo ja, speelde hierbij een grote rol: 1. de inventaris: ja/nee*
 2. de bouwconstructie: ja/nee*
 d. branddoorslag had binnendoor plaats naar andere ruimte(n) c.q. andere object(en): ja/nee* zo ja, door: opengaande deuren/
 gebroken dakpan/ plafond / wand / ~~andere binnendoorvoorzieningen~~: naar andere slaapkamers
 e. brandoverslag had buitenom plaats naar andere ruimte(n) c.q. andere object(en): N/nee* zo ja, door: vlammen / hitte-uitstraling
 / vliegvlam* / ander brandverschijnsel, nl.:
 f. instorting had plaats: N/nee* zo ja, van:

21. KORT VERSLAG: enz. bij aankomst bleek aan de voorzijde boven rook uit het gebouw te komen. De bewoners waren niet thuis. Waarschijnlijk doordat alles potdicht was afgesloten kon erger worden voorkomen. Een gedeelte van de beschoten kap is doorgebrand.

Bevelvoerder was: M. Dekker

rang: wnd. cdt.

opgemaakt op: 4-1-1982

door: Tj. Holvast

functie: wnd. ondercdt.

gezien:

De commandant van de brandweer