

*dep*

BRANDRAPPORT nr.				bij invulling s.v.p. aanwijzingen raadplegen			
1. BRANDWEER, gemeente: ANLOO			2. DATUM van de brand			zon dag, 5-12-1982	
3. BIJSTANDVERLENING door/aan:*							
4. BRANDADRES, plaats: ANLOO straat en nr.: Kerkbrink 5				gemeente: ANLOO			
5. OBJECT (zie ook 19 e.v.): Ned. Herv. Kerk							
6. AARD van de brand: schoorsteen- / <del>in woon- / in slaapkamer- / in keuken- / in badkamer- / in toilet- / in garage- / in kelder- / in zolder- / in tuin- / in andere gebouwen- / in andere plaatsen- / in andere omstandigheden- brand*</del>							
7. GEBRUIKER(S) of BEWONER(S) van het object				8. TIJDEN		bluseenheid	
naam		beroep		adres		versterking eigen brandweer	
Kerkvoogdij		Ned. Herv.		Kerk		7 dec 1982	
EIGENAAR(S) van het object				uur		min	
naam		beroep		adres		uur	
Kerkvoogdij		Ned. Herv.		Kerk		min	
9. BRAND				10. PERSONEEL			
aan de brandweer { a. gemeld door: M. Panman b. wijze van melden: telefoon c. evtl. vertragende omstandigheden:				uitgerukt			
				beroepskr.		vrijwilligers	
				commandant		1	
				officiëren			
				brm. o.b. hbt.			
				brandwachten		9	
				Totaal		10	
11. MATERIEEL				ingezet aantal personen:			
eigen brandweer		bijstandverl. brandweer		per voertuig afgelegde km			
uitger.		ingez.		uitger.		ingez.	
auto-spuit { H.D. M.D. L.D. H+L.D. M+L.D.							
motorspuit							
autoladder							
commandowagen							
materieel-gereedschapswagen							
andere voertuigen, nl.							
12. WEER EN ANDERE OMSTANDIGHEDEN:							
a. windrichting: Z							
b. windkracht: 5 m/sec							
c. temperatuur: 2° C							
d. weersgesteldheid: zwaar bewolkt							
e. toestand wegdek: droog							
f. verkeerssituatie: rustig							
g. overige omstandigheden:							
13. BLUSSING:							
a. voor aankomst brandweer reeds poging gedaan: ja/nee/* ; resultaat: geblust / niet geblust*							
b. door brandweer:							
1. wijze van blussen: ramoneur							
2. gewerkt met stralen H.D.; stralen M.D.; stralen L.D.							
3. gebruikte mondstukken:							
4. gebruikte slangen (aard, aantal):							
5. gebruikte blusstoffen:							
6. watervoorziening door of uit:							
7. gebruikte hoeveelheid water: lt.							
8. gewerkt in aanjaagverband: ja/nee*							
9. gebruikte beschermende middelen:							
10. bijzondere omstandigheden:							
14. ONGEVALLEN		gedood		gewond		be-dwelmd	
		zwaar		licht			
brand-weer { eigen bijstandv.						Oorzaak van de dood of letsel:	
overige personen { mannen vrouwen kinderen						VOORSTEL:	
						par. afd. gezien chef. secr.	
						conform voorstel behan-delen	
15. REDDINGEN van personen		Wijze van redden:					
mannen							
vrouwen							
kinderen							
						paarden	
						rundvee	
						varkens	
						kleinvee	
						pluimvee	
						overige	

\* = doorhalen hetgeen niet van toepassing is.

B. en W. d. 21 DEC. 1982 no. 9  
Raad d.d.  
Beslissing C. a.

16. BRANDOORZAAK

- a. warmtebron: oliekachel
- b. materiaal dat het eerst ging branden: roet
- c. situatie die een en ander mogelijk maakte: oververhitte kachel
- d. nader onderzoek ingesteld door:

17. SCHADE geleden:

- a. object: ja/nee/x\* zo ja, fl. diverse dakpannen kapot
- b. inhoud: ja/nee/x\* zo ja, fl. gehele kerk onder roet

18. VERZEKERING tegen brand:

- a. object: ja/nee/onb.\* zo ja, fl. bij: ABN Assen
- b. inhoud: ja/nee/onb.\* zo ja, fl. bij:

VRAGEN 19 EN 20 ALLEEN BEANTWOORDEN BIJ BRANDEN (behalve schoorsteenbranden) VAN ALLE WONINGEN EN MEER DAN 500 m<sup>3</sup> INHOUD TELLENDE ANDERE GEBOUWEN (behalve afbraakpanden)

19. Nadere gegevens betreffende het OBJECT:

- a. bouwperiode van het object:
- b. ligging van het object (aard bebouwing rond object):
- c. aantal verdiepingen van het getroffen gedeelte:
- d. gebruik van: 1. ruimte/plaats waar de brand is ontstaan  
2. elke verdieping van het getroffen gedeelte
- e. dragende constructie van: 1. het gebouw (materiaal bouwmuren of verticale steunen):  
2. het dak (materiaal kap of horizontale dragers):
- f. toegepast materiaal bij: 1. buitenmuren:  
2. binnenmuren:  
3. vloeren:  
4. plafonds:  
5. dakbedekking:
- g. voornaamste inhoud (inventaris/goederen)  
van: 1. ruimte waar de brand is ontstaan:  
2. ruimte(n) waarnaar de brand zich heeft uitgebreid:
- h. in het getroffen gedeelte waren brandveiligheidsvoorzieningen: ja/nee\*  
zo ja: 1. kleine blusmiddelen, zo ja, welke:  
2. bijzondere bouwkundige voorzieningen, zo ja, welke:  
3. automatische installaties, zo ja, welke:  
4. andere voorzieningen, zo ja, welke:

De getroffen voorzieningen zijn van invloed geweest op het verloop van de brand en/of op de omvang van de schade: ja/nee\*  
eventueel nadere toelichting:

20. BRANDVERLOOP

- a. verdieping waarop de brand is ontstaan:
- b. brand bleef beperkt tot plaats van ontstaan: ja/nee\*
- c. vlamoverslag had plaats in de ruimte waar de brand is ontstaan: ja/nee\*  
zo ja, speelde hierbij een grote rol: 1. de inventaris: ja/nee\*  
2. de bouwconstructie: ja/nee\*
- d. branddoorslag had binnendoor plaats naar andere ruimte(n) c.q. andere object(en): ja/nee;\* zo ja, door: openstaande deuren / gesloten deuren / plafond / wand / vloer\* / andere bouwconstr tie, nl.:
- e. brandoverslag had buitenom plaats naar andere ruimte(n) c.q. andere object(en): ja/nee;\* zo ja, door: vlammen / hitte-uitstraling / vliegvlam\* / ander brandverschijnsel, nl.:
- f. instorting had plaats: ja/nee;\* zo ja, van:

21. KORT VERSLAG: enz. Bij aankomst kwam er veel rook uit de schoorsteen op het dak van de kerk en bleek de oliekachel roodgloeiend. De grote hoogte van de kerk bemoeilijkte de blussingswerkzaamheden (ca. 12 m). De pijpen van de kachel zijn door de brandweer verwijderd.

Bevelvoerder was: M. Dekker

rang: wnd. cdt.

opgemaakt op: 6-12-1982

door: Tj. Holvast

functie: wnd. ondercdt.

gezien:

De commandant van de brandweer