



Opgemaakt door T. HOLVAST  
Telefoon, toestel 05922-1245 34

bevelvoerder D. BEAANS  
datum 18.06.85 rapportnummer         

01. Datum van de brand . . . . . 18.06.85

02. Brandweergemeente ANLoo

03. Brandadres

gemeente ANLoo

straat + nr. DELLENHOF 2

postcode . . . . . 9469 PV

eigenaar/gebruiker GEAS

04. Tijdstip 3e uitruk 2e uitruk 1e uitruk  
uur min. uur min. uur min.

gemeld . . . . . 2147

uitgerukt . . . . . 2152

aankomst . . . . . 2157

ingerukt . . . . . 2242

nablissing tot . . . . .         

05. Gemeld door  
(code gekozen antwoord omcirkelen)

	wijze van melden	
	telefoon	anders
gebruiker/eigenaar . . . . .	<u>01</u>	11
buren/omwonenden . . . . .	02	12
voorbijgangers . . . . .	03	13
politie . . . . .	04	14
brandmeldinstallatie . . . . .	05	15
anders en/of-onbekend . . . . .	06	16

06. Uitruk/inzet

a. aantal materieel

(tank) autospuit . . . . . 1 1

motorspuit . . . . .

hoogwerker . . . . .

autoladder . . . . .

hulpverleningswagen . . . . .

commandowagen . . . . .

ander materieel . . . . .

totaal . . . . . 1 1

b. aantal personeel

beroeps . . . . .

vrijwillig/plicht B.W. . . . . 12 12

bedrijfsbrandweer . . . . .

totaal . . . . . 12 12

07. Loos alarm/brandgerucht ja . . . 1 stop invulling

neen . 2

08. Materiële schade (direkte) ja . . . 1

neen . 2

indien ja, noteer het schadebedrag in hele gulden . . . . . 41000

09. Verzekerd tegen brand ja . . . 1

neen . 2 naar vraag 11

onb. . 8

10. Verzekeringsmij. ONDERLINGE ANLoo

11. Schoorsteenbrand ja . . . 1 stop invulling

De vragen 12 en 13 alleen in te vullen bij een BUITENBRAND!

12. Object buitenbrand

container, afvalbak . . . . . 01

wegen, straten en terreinen . . . . . 02

berm . . . . . 03

bos, heide, duinen . . . . . 04

personenauto . . . . . 05

sloopauto . . . . . 06

vracht- of tankauto . . . . . 07

vrachtschip, tankschip . . . . . 08

spoorwagon . . . . . 09

spooketelwagon . . . . . 10

openluchtinstallatie . . . . . 11

tankopslagplaats . . . . . 12

andere opslagplaatsen . . . . . 13

andere n.l.:         

13. (Vermoedelijke) oorzaak buitenbrand

brandstichting . . . . . 01

spelen met vuur, baldadigheid . . . . . 02

afbranden van terreinen, bermen . . . . . 03

defekt, technische storing, kortsluiting . . . . . 04

defekt, storing van L.P.G. installatie . . . . . 05

ongeluk, aanrijding . . . . . 06

andere n.l.:         

onbekend . . . . . 09

VOORSTEL  
par. 77  
chei  
gezin  
naar  
behandelen  
B. 06 JUNI 1985  
Raad d.d.  
Beslissing C.2

14. Was er sprake van gevaarlijke stoffen en/of doden/  
gewonden?

ja . . . . . 1

neen . . . . . 2 naar vraag 17

15. Waren er gevaarlijke stoffen in of op het object aanwezig?

ja . . . . . 1

neen . . . . . 2

waren deze gevaarlijke stoffen bij

de brand betrokken? ja . . . . . 1

neen . . . . . 2

naam gevaarlijke stof         

identificatienummer . . . (GI/VN)         

hoeveelheid . . . . . ltr/kg         

16. Doden/gewonden

a. doden (oorzaak)

verstikking/verbranding . . . . .

vallen/springen . . . . .

andere oorzaak . . . . .

totaal . . . . .

b. gewonden (letsel)

brandwonden . . . . .

kneuzingen/breuken . . . . .

snijswonden . . . . .

andere verwondingen . . . . .

totaal . . . . .

c. bedwelmde . . . . .

17. Buitenbrand ja . . . . . 1 stop invulling

neen . . . . . 2 z.o.z.

28. Constructie

a. draagconstructie gebouw

- steen, baksteen, kalksteen . . . . . 1
- beton, gewapend-, prefab- . . . . . 2
- staal . . . . . 3
- hout (houtskeletbouw) . . . . . 4
- andere constructie n.l.: \_\_\_\_\_ 7

b. draagconstructie dak

- beton, gewapend-, prefab- . . . . . 1
- staal . . . . . 2
- hout . . . . . 3
- andere constructie n.l.: \_\_\_\_\_ 7

c. afwerkingsmateriaal buitenzijde dak

- pannen . . . . . 1
- riet . . . . . 2
- glas . . . . . 3
- teerprodukten . . . . . 4
- steenachtige materialen . . . . . 5
- ander materiaal n.l.: \_\_\_\_\_ 7

d. afwerkingsmateriaal onderzijde dak

- hout, houtachtig . . . . . 1
- steenachtig, beton . . . . . 2
- metaal, staal, aluminium . . . . . 3
- ander materiaal n.l.: \_\_\_\_\_ 7

e. materiaal buitenwanden

- steen, baksteen, kalksteen . . . . . 1
- beton, gewapend-, prefab- . . . . . 2
- hout . . . . . 3
- kunststof . . . . . 4
- ander materiaal n.l.: \_\_\_\_\_ 7

f. materiaal vloeren

- steenachtig, beton . . . . . 1
- hout . . . . . 2
- ander materiaal n.l.: \_\_\_\_\_ 7

g. waren er binnenwanden aanwezig?

- ja . . . . . 1
- neen . . . . . 2

ZO JA; materiaal binnenwanden

- metselwerk . . . . . 1
- gips . . . . . 2
- hout . . . . . 3
- ander materiaal n.l.: \_\_\_\_\_ 7

h. waren er plafonds aanwezig?

- ja . . . . . 1
- neen . . . . . 2

ZO JA; afwerking plafond

- steenachtig, stucwerk . . . . . 1
- houtachtig . . . . . 2
- kunststof . . . . . 3
- verlaagd plafond . . . . . 4
- andere afwerking n.l.: \_\_\_\_\_ 7

29. Branduitbreiding (meer dan 1 antwoord mogelijk)

a. was er sprake van brandvoortplanting?

- ja . . . . . 1
- neen . . . . . 2

ZO JA, via:

- inventaris . . . . . 01
- afwerkingsmateriaal wand e.d. . . . . 02
- leidingschachten (ventilatie) kanalen . . . . . 04
- ander n.l.: \_\_\_\_\_ 08

b. was er sprake van branddoorslag?

- ja . . . . . 1
- neen . . . . . 2

ZO JA, door:

- gesloten deuren . . . . . 01
- plafond - gesloten . . . . . 02
- niet gesloten . . . . . 04
- wand . . . . . 08
- vloer . . . . . 16
- andere n.l.: \_\_\_\_\_ 32

c. was er sprake van brandoverslag?

- ja . . . . . 1
- neen . . . . . 2

ZO JA, door:

- vlammen . . . . . 01
- hittestraling . . . . . 02
- vliegvluur . . . . . 04
- andere n.l.: \_\_\_\_\_ 08

d. was er sprake van instorting?

- ja . . . . . 1
- neen . . . . . 2

ZO JA, van:

- vloer . . . . . 01
- binnenwand . . . . . 02
- buitenwand . . . . . 04
- dragende kolom/paal . . . . . 08
- kapconstructie (dak) . . . . . 16
- andere delen van het gebouw n.l.: \_\_\_\_\_ 32

Opmerkingen IN EEN GETETSELD

SCHOORSTEENKANAAL HADDE  
KRATTEN IN HET LOZE GEDEELTE  
RESTEN GEBOUWD. DOORDAT DE  
ASBEST PIJP VAN DE OPEN  
HAARD NIET VERRENOEG WAS  
DOORGETROKKEN HEBBEN DEZE  
TAKKEN VLAM GEVAT. DE ASBEST  
PIJP IS GEBARSTEN.

gezien d.d. 11-6-85

Commandant van de brandweer: